

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (Центра)
№ РОСС RU.0001.510166



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

К.В.Ердяков

18 мая 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 35707.1 от 18.05.2021

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе
- 2. Юридический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
- 4. Место отбора**
МКОУ ООШ с. Кай
Кировская область, Верхнекамский район, с. Кай, ул. Дзержинского, 27
- 5. Время и дата отбора:** 12.05.2021 10 ч. 00 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Булатова Г. Н.
Условия доставки: термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 12.05.2021 15 ч. 00 мин.
Количество(объем) для испытаний 0,5 л - микробиологические исследования
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования
- 6. Цель отбора** Госсанэпиднадзор (внепланово)
- 7. Дополнительные сведения**
Предписание Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе №66 от 18.03.2021 (в срок с 18.03.2021 по 25.05.2021)
Акт отбора проб (образцов) № 2557.1 от 12.05.2021 г.
- 8. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 9. Код образца (пробы):** 35707.1-Б,С-2021

Вода питьевая
код образца: 35707.1-Б,С-2021



I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 12.05.2021

Дата окончания исследования: 18.05.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Мутность / по формазину	ЕМФ	2,8 ± 0,6	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность / (Cr-Co)	град.	2,9 ± 0,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
3	Запах при 60 °С	баллы	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
4	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
5	Запах при 20 °С	баллы	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Смагина И.И.		
Врио заведующего санитарно-гигиенической лабораторией	Е.Ю.Наумова	



II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 12.05.2021

Дата окончания исследования: 13.05.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ/см ³	не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач-бактериолог Кочурова Н.В.		
Заведующий бактериологической лабораторией	Л.А.Севастьянова	

Ответственный за оформление протокола:

Помощник врача по общей гигиене отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Анфертьева Л.Н.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в четырех экземплярах