

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/4345010000

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"

12.12.2022



К.С. Евдокимов

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 94358.1 от 12.12.2022

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе
- 2. Юридический адрес:**  
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 3. Фактический адрес:**  
613150, Кировская область, город Слободской, улица Советская, дом 96
- 4. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- 5. Место отбора**  
Пищеблок  
МКОУ СОШ п. Созимский  
Кировская область, Верхнекамский район, п. Созимский, ул. Набережная, 1
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Лаборант ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Ковров С.Л.
- 7. Условия доставки:**  
термоконтейнер
- 8. Время и дата отбора:**  
08.12.2022 13 ч. 00 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
08.12.2022 18 ч. 10 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**  
1,0 дм<sup>3</sup> - микробиологические исследования  
0,5 дм<sup>3</sup> - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**  
Госсанэпиднадзор (внепланово)
- 12. Дополнительные сведения:**  
Предписание Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области  
в Слободском районе № 192 от 07.12.2022 (в срок с 08.12.2022 по 19.12.2022)  
Протокол отбора проб (образцов) № 398.1 от 08.12.2022  
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012  
Проба опечатана пломбирочным устройством № 0909881 в присутствии завхоза МКОУ СОШ п. Созимский  
Крючковой Н.И.
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**  
94358.1-Б,С-2022

Вода питьевая

код образца: 94358.1-Б,С-2022



**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 08.12.2022

Дата окончания исследования: 08.12.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
3	Мутность / по формазину	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	2,0 ± 0,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Сунцова Г.М.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л.Герасимова	

\* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования



**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 08.12.2022

Дата окончания исследования: 12.12.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
3	Колифаги	БОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач-бактериолог Власова Е.В.		
Заведующий бактериологической лабораторией	Л.А.Севастьянова	

**Ответственный за оформление протокола:**

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

**Примечание:**

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя / первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в четырех экземплярах