Кировское областное государственное бюджетное учреждение
Кировский областной центр охраны окружающей среды и природопользования
(КОГБУ "Областной природоохранный центр")
ИНН 4345021400 / КПП 434501001 / ОГРН 1024301309713
Специализированная инспекция экологического контроля и анализа
612744 Кировская обл.,г. Омутнинск, ул. Складская, 51, тел/факс 8-833-52-2-50-86.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ № 643/Ом

от 12.12.2022

1. Наименование объекта анализа: вода питьевая
2. Наименование заказчика: ООО "ЖКХ Эксперт"
3. Юридический адрес заказчика: 610047 г. Киров, ул. Дзержинского, д. 50, кв.1
4. Фактический адрес заказчика; 610047 г. Киров, ул. Дзержинского, д. 50, кв.1
5. Место отбора пробы: Верхнекамский район, п. Рудничный скважина № 33632.
6. Дата отбора пробы: 28.11.2022 Дата доставки: 28.11.2022
7. Даты проведения анализа: 28.11.2022 - 03.12.2022
8. Вид пробы: простая

№	Наименование показателя	Методика выполнения измерений	Результат анализа	Характеристика погрешности (+/-)
1	Привкус при 20°, баллы	ГОСТ Р 57164	0	
2	Запах при 20°,баллы	ГОСТ Р 57164	0	
3	Запах при 60°,баллы	ГОСТ Р 57164	0	
4	Кальций, мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:3.95-97	43	5
5	Магний, мг/дм³	Расчётный показатель: показатели необходимые для расчёта - жёсткость и кальций	6,4	

Ответственный за оформление протокола испытаний главный специалист СИАК: _____ С.Н.Гордийчук

Ответственный исполнитель главный специалист СИАК: _____ С.Н. Гордийчук

Ответственность за отбор проб несет заказчик.
Результаты анализа распространяются только на пробу, подвергнутую испытаниям.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения СИАК.

Окончание дополнения к протоколу испытаний

Кировское областное государственное бюджетное учреждение
Кировский областной центр охраны окружающей среды и природопользования
(КОГБУ "Областной природоохранный центр")
ИНН 4345021400 / КПП 434501001 / ОГРН 1024301309713
Специализированная инспекция экологического контроля и анализа
612744 Кировская обл.,г. Омутнинск, ул. Складская, 51, тел/факс 8-833-52-2-50-86.

Уникальный номер записи
в Реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.511267
дата внесения в Реестр
аккредитованных лиц 05.06.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный специалист СИАК:
_____/С.Н. Гордийчук/
"12" 12 2022 г.
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 643/Ом

от 12.12.2022

1. Наименование объекта анализа: вода питьевая
2. Наименование заказчика: ООО "ЖКХ Эксперт"
3. Юридический адрес заказчика: 610047 г. Киров, ул. Дзержинского, д. 50, кв.1
4. Фактический адрес заказчика; 610047 г. Киров, ул. Дзержинского, д. 50, кв.1
5. Место отбора пробы: Верхнекамский район, п. Рудничный скважина № 33632.
6. Дата отбора пробы: 28.11.2022 Дата доставки: 28.11.2022
7. Даты проведения анализа: 28.11.2022 - 03.12.2022
8. Вид пробы: простая

№	Наименование показателя	Методика выполнения измерений	Результат анализа	Характеристика погрешности (+/-)
1	Водородный показатель, ед.pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	7,3	0,2
2	Общая минерализация/сухой остаток, мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.261-2010	276	25
3	Перманганатный индекс, мг O2/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	0,80	0,16
4	Аммония ион, мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.262-10, п. 10.1.2	1,3	0,4
5	Нитрат - ион, мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.4-95	0,26	0,09
6	Нитрит - ион, мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.3-95	< 0,02	.
7	Хлорид - ион, мг/дм³	ГОСТ 4245, п. 2	11,7	2,7
8	Сульфат - ион, мг/дм³	ГОСТ 31940, метод 3	17	3
9	Фторид - ион, мг/дм³	ГОСТ 4386, вариант А	0,195	0,014
10	Фосфат - ион, мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.112-97	0,165	0,026
11	Поверхностно - активные вещества (анионоактивные), мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.15-95	< 0,01	.
12	Гидрокарбонат - ион мг/дм³	ГОСТ 31957, метод А 1 Расчётный показатель	323	26
13	Алюминий мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.166-2000	< 0,04	.
14	Фенол (гидроксибензол) мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.182-02	< 0,0005	.
15	Жёсткость, °Ж	ГОСТ 31954, п. 4	2,7	0,4
16	Бор, мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.36-95	0,22	0,06
17	Мутность, мг/дм³	ГОСТ Р 57164, п. 6	< 0,58	.
18	Цветность, градусы цветности по (Cr - Co), 20 ° С	ГОСТ 31868, Метод Б	14,5	2,9
19	Нефтепродукты, мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.168-2000	< 0,02	.
20	Кремнекислота (в песчёте на кремний), мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.215-06	4,7	1,1
21	Железо, мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	0,51	0,08
22	Марганец, мг/дм³	ГОСТ 4974,метод А, вариант 1	< 0,01	.
23	Формальдегид мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.84-96	< 0,02	.
24	Медь, мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.48-96	< 0,001	.

Ответственный за оформление протокола испытаний
главный специалист СИАК: _____С.Н. Гордийчук

Ответственность за отбор проб несет заказчик.
Результаты анализа распространяются только на пробу, подвергнутую испытаниям.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения СИАК.

Протокол испытаний составлен в 2 экземплярах, количество страниц 1.
Страница 1.

окончание протокола испытаний