

**Кировское областное государственное бюджетное учреждение
Кировский областной центр охраны окружающей среды и природопользования
(КОГБУ "Областной природоохранный центр")
ИНН 4345021400 / КПП 434501001 / ОГРН 1024301309713
Специализированная инспекция экологического контроля и анализа
612744 Кировская обл., г. Омутнинск, ул. Складская, 51, тел/факс 8-833-52-2-50-86.**

Уникальный номер записи
в Реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.511267
дата внесения в Реестр
аккредитованных лиц 05.06.2015

УТВЕРЖДАЮ

Главный специалист СИАК:

С.Н. Гордийчук /С.Н. Гордийчук/
"22 08" 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 405/Ом

от 22.08.2022

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Наименование объекта анализа: | вода питьевая |
| 2. Наименование заказчика: | ООО "Кирсинская управляющая компания" |
| 3. Юридический адрес заказчика: | 612830 Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Широлина - 9. |
| 4. Фактический адрес заказчика: | 612830 Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Широлина - 9. |
| 5. Место отбора пробы: | п. Светлополянск - ул. Дзержинского - 18. |
| 6. Дата отбора пробы: | 16.08.2022 Дата доставки: 16.08.2022 |
| 7. Даты проведения анализа: | 16.08.2022 - 20.08.2022 |
| 8. Вид пробы: | простая |

№	Наименование показателя	Методика выполнения измерений	Результат анализа	Характеристика погрешности (+/-)
1	Водородный показатель, ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	7,4	0,2
2	Железо, мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	0,25	0,06
3	Мутность, мг/дм ³	ГОСТ Р 57164, п. 6	4,4	0,9
4	Цветность, градусы цветности по (Cr - Co), 20 ° С.	ГОСТ 31868, Метод Б	49	10
5	Марганец, мг/дм ³	ГОСТ 4974, метод А, вариант 1	0,041	0,012

Ответственный за оформление протокола испытаний
главный специалист СИАК:

С.Н. Гордийчук /С.Н. Гордийчук/

Ответственность за отбор проб несет заказчик.

Результаты анализа распространяются только на пробу, подвергнутую испытаниям.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения СИАК.