Кировское областное государственное бюджетное учреждение
Кировский областной центр охраны окружающей среды и природопользования
(КОГБУ "Областной природоохранный центр")
ИНН 4345021400 / КПП 434501001 / ОГРН 1024301309713
Специализированная инспекция аналитического контроля (СИАК)
610002 г.Киров, ул.Красноармейская,17
тел. (8332)272752 доб.5204, эл. почта:siak43@yandex.ru

Уникальный номер записи в
Реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.511267
дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 05.06.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора -
начальник СИАК
_____/Э.Ю. Перминова
15.03.2024
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 606/г
от 15.03.2024

1. Наименование объекта анализа: вода подземная
2. Наименование заказчика: ООО "Алмаз"
3. Юридический адрес заказчика: 612820, Кировская обл., Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Ленина, д. 15
4. Фактический адрес заказчика: 612820, Кировская обл., Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Ленина, д. 15
5. Место отбора пробы: Кировская обл., Верхнекамский район, с. Лойно, ул. Солнечная; скважина № 50167
6. Дата отбора пробы: 06.03.2024 Дата доставки: 06.03.2024
7. Дата проведения анализа: 06.03.2024 — 15.03.2024
8. Вид пробы: простая

№	Наименование показателя	Методика выполнения измерений	Результат анализа	Характеристика погрешности (+/-)
1	Водородный показатель, ед.pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	7,1	0,2
2	Запах при 20 гр.Ц, балл	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1	0	
3	Цветность, градусов цветности	ГОСТ 31868, п.5	7,5	2,3
4	Мутность, мг/дм^3	ГОСТ Р 57164, п.6	0,68	0,07
5	Жесткость, °Ж	ПНДФ 14.1:2:3.98-97	1,63	0,08
6	Перманганатный индекс, мгО/дм^3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	1,9	0,4
7	Гидрокарбонат-ион, мг/дм^3	ПНДФ 14.1:2:3.99-97	195	20
8	Магний, мг/дм^3	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000	8,6	1,2
9	Кальций, мг/дм^3	ПНДФ 14.1:2:3.95-97	18,4	2,0
10	Общая минерализация/Сухой остаток мг/дм^3	ПНДФ 14.1:2:4.261-2010	212	19
11	Аммония ион, мг/дм^3	ПНДФ 14.1:2:4.262-2010, п.10.1.2	0,16	0,04
12	Нитрат-ион, мг/дм^3	ПНДФ 14.2:4.176-2000	менее 0,1	.
13	Нитрит-ион, мг/дм^3	ПНДФ 14:1:2:3:4.3-2023	0,066	0,013
14	Хлорид-ион, мг/дм^3	ПНДФ 14.2:4.176-2000	3,4	0,8
15	Сульфат-ион, мг/дм^3	ПНДФ 14.2:4.176-2000	14,0	1,4
16	Марганец (валовые формы), мг/дм^3	ПНДФ 14.1:2:4.139-98	менее 0,01	.
17	Фториды/фторид-ион, мг/дм^3	ФР.1.31.2008.01724	менее 0,1	.
18	Бор, мг/дм^3	ПНДФ 14.1:2:4.36-95	0,20	0,10
19	Кремнекислота (в пересчете на кремний), мг/дм^3	ПНДФ 14.1:2:4.215-2006	7,3	1,5
20	Железо (валовые формы), мг/дм^3	ПНДФ 14.1:2:4.139-98	0,017	0,006

Ответственный за оформление протокола испытаний
главный специалист СИАК _____Е.В. Положенцева

Ответственность за отбор проб несет заказчик.
Результаты анализа распространяются только на пробу, подвергнутую испытаниям.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения СИАК.